

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии №122
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России)

Аккредитованный испытательный лабораторный центр

Юридический, фактический адрес:
194291, г. Санкт-Петербург,
пр. Луначарского, д. 47
тел./факс: 559-23-48
ОКПО 54347190 ОГРН 1027801560467
ИНН 7802160210 КПП 780201001

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512074
от 02.10.2013 г.
действительно до 02.10.2018 г.

ПРОТОКОЛ № 253 мкл

от 12 декабря 2016 г.

результатов измерения параметров микроклимата

1. **Наименование предприятия, организации:** ООО «Стоматологический центр «Стомус».
2. **Юридический адрес:** 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 49.
3. **Фактический адрес:** 194291, г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д. 49.
4. **Место проведения измерений:** учебный класс СЦ «Стомус».
5. **Цель проведения измерений:** для оформления санитарно-эпидемиологического заключения, оценка соответствия параметров микроклимата в помещениях требованиям ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».
6. **При проведении измерений присутствовали:** менеджер Столярова М.
7. **Дата проведения измерений:** 12.12.2016 г.
8. **Средства измерений:**

№ п/п	Наименование СИ, тип, марка	Заводской номер	Свидетельство о поверке, номер	Срок действия поверки	Основная погрешность измерений
1	МЭС-200А	2713	0052464	до 17.04.2017г	Температура $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ Влажность $\pm 3\%$ Скорость движения воздуха $\pm 5\%$

Лицо ответственное за оформление данного протокола

Подпись

В.П. Угаров

Руководитель (заместитель руководителя)

Подпись

Н.Ю. Кулигина

М.П.



Протокол характеризует исключительно испытанный образец (объект) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России

Протокол №253мкл от 12 декабря 2016г в 3-х экз.

Общее количество страниц 2 , страница 1

9. Нормативно-техническая и методическая документация, в соответствии с которой проводились измерения: -ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

10. Метеорологические условия:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение параметра
Температура воздуха	°С	-8
Относительная влажность воздуха	%	83
Атмосферное давление	мм рт ст	759

11. Результаты измерений микроклимата:

№ п/п	Место проведения измерений	Расстояние от пола, м	Категория помещения	Температура воздуха, °С			Относительная влажность воздуха, %			Скорость движения воздуха, м/с		
				Фактическая	Оптимальная	Допустимая	Фактическая	Оптимальная	Допустимая	Фактическая	Оптимальная	Допустимая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Учебный класс – середина помещения	0,1 0,6 1,7	2 катего-рия	22,8 22,9 22,9	19-21 19-21 19-21	18-23 18-23 18-23	22 22 22	45-30 45-30 45-30	60 60 60	0,1 0,1 0,1	0,2 0,2 0,2	0,3 0,3 0,3
2.	Учебный класс – справа от двери	0,1 0,6 1,7	2 катего-рия	22,8 22,8 22,8	19-21 19-21 19-21	18-23 18-23 18-23	23 23 23	45-30 45-30 45-30	60 60 60	0,1 0,1 0,1	0,2 0,2 0,2	0,3 0,3 0,3
3.	Учебный класс – слева от двери	0,1 0,6 1,7	2 катего-рия	22,2 22,2 22,3	19-21 19-21 19-21	18-23 18-23 18-23	24 24 24	45-30 45-30 45-30	60 60 60	0,1 0,1 0,1	0,2 0,2 0,2	0,3 0,3 0,3

Дополнительные условия: - измерения проводились при закрытых окнах и дверях; -тип вентиляции: естественная.

Измерения произвел: эксперт-физик
Зав. лабораторией контроля физических факторов


В.П. Угаров
Е.В. Ризина

Протокол характеризует исключительно испытанный образец (объект) и подлежит воспроизведению только с согласия ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ №122 ФМБА России	
Протокол №253мкл от 12 декабря 2016гв 3-х экз.	Общее количество страниц 2 , страница 2